



2^η Άσκηση Ετοιμότητας - Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας

Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου

Καρδίτσα, 27.09.2019

2^η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας



Πραγματοποιήθηκε την **Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019** στην Καρδίτσα, η 2^η Άσκηση Ετοιμότητας για το έτος **2019** της **ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την περιοχή της Θεσσαλίας**. Στην ομαλή διεξαγωγή της άσκησης συνέβαλαν όλες οι εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και το προσωπικό της **ΕΔΑ ΘΕΣΣ** με τη συμβολή των Αρχών και της αρμόδιας εργοληπτικής εταιρείας.

Στόχος:

- Η **δοκιμασία** και ο **έλεγχος πληρότητας** των Εγγράφων Άμεσης Επέμβασης και της απαιτούμενης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων
- Η **αναγνώριση κενών ή επικαλύψεων** στους ρόλους και στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων
- Η **βελτίωση του συντονισμού, της επικοινωνίας** και της **διαχείρισης** της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκόμενων δομών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αλλά και των Αρχών και άλλων φορέων (Π.Υ., Αστυνομία)
- Η **ανταπόκριση** του μηχανισμού Άμεσης Επέμβασης (Τηλεφωνικό Κέντρο, Τεχνικοί, Εργολάβος κλπ.)
- Η **βελτίωση της απόδοσης** του προσωπικού
- Ο **προσδιορισμός** και η **εκτίμηση** των απαιτούμενων πόρων



2^η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας



Συμμετοχή Διευθύνσεων

Στην Άσκηση Ετοιμότητας συμμετείχαν οι εξής Διευθύνσεις της **ΕΔΑ ΘΕΣΣ** :

➤ Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

- ✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας
- ✓ Επικοινωνία με τις Αρχές
- ✓ Καταγραφή των δραστηριοτήτων της Άσκησης
- ✓ Συγκέντρωση οπτικού υλικού της Άσκησης
- ✓ Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των Ασκήσεων Ετοιμότητας σε συνέχεια των ελλείψεων που αναδεικνύονται



➤ Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου

- ✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας
- ✓ Εκτέλεση σεναρίου Άσκησης Ετοιμότητας
- ✓ Εφαρμογή του Σχεδιασμού Διορθωτικών Ενεργειών
- ✓ Συνάντηση με τις Εργοληπτικές Εταιρείες για συστάσεις και παρατηρήσεις επί των ευρημάτων

➤ Διεύθυνση Ανάπτυξης Δικτύου & Νέων Συνδέσεων

- ✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας
- ✓ Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου Άμεσης Επέμβασης

➤ Διεύθυνση Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας

- ✓ Καταγραφή ημερολογίου Συμβάντος
- ✓ Καταγραφή εξοπλισμού οχημάτων επιφυλακής



2^η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας



Σχεδιασμός -Σενάριο Άσκησης:

Το σενάριο της 2^{ης} Άσκησης Ετοιμότητας της **ΕΔΑ ΘΕΣΣ** σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με τους αρμόδιους φορείς και τις Αρχές, τον σχεδιασμό της Άσκησης υποστήριξε η **Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Καρδίτσας**.

Το σενάριο της Άσκησης αφορούσε σε «**θραύση αγωγού φυσικού αερίου**», κατά την διάρκεια των εργασιών από εργολάβο Τρίτου Φορέα/ Οργανισμού στην **Καρδίτσα**.



2η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας



Περιγραφή συμβάντος – Σημείο διεξαγωγής:

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών από Εργολάβο Τρίτου Φορέα/ Οργανισμού προκλήθηκε θραύση αγωγού φυσικού αερίου.

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:

Έναρξη συμβάντος - 17:01 μ.μ.

Στις **17:17 μ.μ.** καταφθάνουν στο σημείο για την αντιμετώπιση του συμβάντος, Τεχνικοί Επιφυλακής, μετά από κλήση που δέχθηκε το Τηλ. Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στις **17:01 μ.μ.** από τον Εργολάβο Τρίτου Φορέα/ Οργανισμού, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι υπάρχει έντονη οσμή φυσικού αερίου και ότι έχει ειδοποιήσει την Πυροσβεστική. Ο χρόνος ανταπόκρισης των Τεχνικών Επιφυλακής ήταν σύμφωνα με τον Κώδικα Διανομής Δικτύου, τον τεχνικό κανονισμό και τις εταιρικές διαδικασίες, εντός των προκαθορισμένων ορίων των 2 ωρών.




2η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας



Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:

Τεχνικός Επιφυλακής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ επεμβαίνει και διαπιστώνει ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ο Τεχνικός Επιφυλακής ενημερώνει τον Επιχειρησιακό Τεχνικό Επιφυλακής στις **17:19 μ.μ.** ότι για λόγους ασφάλειας πρέπει να διακοπεί η παροχή κλείνοντας κάποια βάνα και ζητά την επέμβαση εργολάβου για την επιδιόρθωση της βλάβης.

Μετά την έγκριση του Υπευθύνου Επιφυλακής στις **17:29 μ.μ.** κλείνει η βάνα 01-48, η οποία θα απενεργοποιήσει 23 σημεία παροχής.



2^η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας



Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο τόπο του συμβάντος, η οποία καταφθάνει στο σημείο στις **17:09 μ.μ.** και πραγματοποιεί διαβροχή του σημείου της πρόσκρουσης.



Ο Επιχειρησιακός Τεχνικός Επιφυλακής καλεί τον εργολάβο Επιφυλακής για την περιοχή της Καρδίτσας να επέμβει με το σύνολο των δυνάμεων προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη.

Μετά την απομάκρυνση του οχήματος από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας στις **17:45 μ.μ.**, ο εργολάβος Επιφυλακής για την περιοχή της Καρδίτσας θα αποκαταστήσει τις φθορές που έχει υποστεί η παροχή.

2^η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας



Ενέργειες διαχείρισης συμβάντων:

Οι Τεχνικοί Επιφυλακής και η Τροχαία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής και την ρύθμιση της κυκλοφορίας αντίστοιχα.



Η ομάδα Άμεσης Επέμβασης της εργοληπτικής Εταιρείας Επιφυλακής καταφθάνει με το σύνολο των δυνάμεων προσωπικού και εξοπλισμού: όχημα JCB, οχήματα συγκόλλησης PE και Riser, τεχνίτες, οδηγούς, συγκολλητές και με τον επικεφαλής της αναδόχου εταιρείας και επεμβαίνει στο σημείο του συμβάντος για την αποκατάσταση του προβλήματος.



2^η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας



Λήξη συμβάντος – 20:00 μ.μ.

Στις **18:40 μ.μ.** ο Τεχνικός Επιφυλακής ενημερώνει το Τηλ. Κέντρο για την αποκατάσταση της βλάβης. Η άσκηση ολοκληρώνεται με την επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.



Αξιολόγηση Άσκησης Ετοιμότητας:

- Αξιολόγηση επάρκειας και πληρότητας εξοπλισμού
- Προσδιορισμός και εκτίμηση απαιτούμενων πόρων
- Βελτίωση συντονισμού, επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκόμενων δομών

Η Άσκηση Ετοιμότητας διενεργήθηκε σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες προληπτικές ενέργειες και έλεγχοι του συστήματος διανομής φυσικού αερίου.

ΕΔΑΘΕΣΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.



ΕΔΑΘΕΣΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.